








# TABULKA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-6-61	PRŮMĚRNÉ OSVĚTLENÍ [lx]
1	KOTELNA	35 m2	PRAŠNĚ	351,1 lx
2	SKLAD	22 m2	PRAŠNĚ	256,5 lx
3	CHODBA	22 m2	NORMALNI	270,8 lx

## LEGENDA

-  – ZASUVKA S VÍČKEM, 230V, pod omítku IP44
-  – ZASUVKA 24V IP44
-  – VENTILÁTOR
-  – ELEKTRO ROZVADĚČ
-  – ČERPADLO
-  – OVLÁDACÍ PANEL
-  – SVORKA OCHRANNÉHO POSPOJOVÁNÍ

## POZNÁMKA

Síť : 3 PEN~ 50 Hz, 400V/TN-C-S


OCHRANA PŘED NEB.DOTYK.NAPĚTÍM DLE ČSN 33 2000-4-41: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
edice 2 POSPOJOVÁNÍM

Vnější vivy dle ČSN 33 2000 3: : viz. protokol o určení vnějších vivů

Instalovaný výkon 18 kW

Víc technická zpráva

Celá instalace je provedena pod omítkou.

KRESLIL	Jiří Květoň	VED.PROJEKTU:	Jiří Květoň	<div><div>amperprojekt Amperprojekt s.r.o. Sídlo: nám. Přátelství 1518/2, 102 00 Praha 10 IČO: 24743542 / DIČ: CZ 24743542 Tel: +420 777 164 388 E-mail: jirakveton@amperprojekt.cz www.amperprojekt.cz</div></div>	
VYPRACOVAL:	Jiří Květoň	KONTROLOVAL:	Ing. Petr Bili		
ZODP.PROJEKTANTI:	Jiří Květoň	SCHVÁLIL:			
INVESTOR:	Střední škola technická a zemědělská p.o., U Jezu 7, Nový Jičín, 741 01				
STAVBA:	Střední škola technická a zemědělská p.o., U Jezu 7, Nový Jičín, 741 01			DATUM:	6.8.2009
OBJEKT:	Rekonstrukce elektroinstalace v HBŠ			STUPĚŇ:	Projekt stavby
				ZMĚNA :	
				MĚŘÍTKO	1:50
SOUBOR:	F1.42 – Elektroinstalace silňoproud – 2.étapa			ARCH.ČÍSLO	F1.42-196
MAŽEV VÝKŘ.	ZÁSUVKOVÁ INSTALACE			POŘ.ČÍSLO	04
1.PP					