








TABULKA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL	PLOCHA m2	PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-6-61	PRŮMĚRNÉ OSVĚTLENÍ [lx]
1	KOTELNA	35 m2	PRAŠNÉ	351,1 lx
2	SKLAD	22 m2	PRAŠNÉ	256,5 lx
3	CHODBA	22 m2	NORMALNÍ	270,8 lx

Tabulka svítidel

Označení	Název	Krytí	Zdroj
C	Zářivkové, stropní s čirým krytem PMMA	IP40	L 36 W/840 G13,LUMILUX T8 Cool White 26 mm,36W,3350lm,10000hod,Ra 80
H	Zářivkové, průmyslové s krytem – PC	IP65	L 36 W/840 G13,LUMILUX T8 Cool White 26 mm,36W,3350lm,10000hod,Ra 80
G	Přisazené svítidlo s PMMA krytem, 2x24W,	IP40	DF 24/840 2G10,OSRAM DULUX F Cool White,24W,1700lm,8000hod,Ra 85

LEGENDA

-  – VYPÍNAČ, JEDNODUCHÝ, POD OMÍTKU, VE VÝŠCE 1,2m
-  – PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ, POD OMÍTKU, VE VÝŠCE 1,2m
-  – PŘEPÍNAČ SERIOVÝ, POD OMÍTKU, VE VÝŠCE 1,2m
-  – ZÁŘIVKOVÉ SVÍTLIDLO, DVOURUBICOVÉ
-  – ŽAROVKOVÉ SVÍTLIDLO
-  Světelné vedení
-  Hlavní vedení


POZNÁMKA

Sít : 3 PEN~ 50 Hz, 400V/TN-C-S

OCHRANA PŘED NEB.DOTYK.NAPĚTÍM DLE ČSN 33 2000-4-41: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE edice 2 POSPOJOVÁNÍM

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000 3: 18 kW : viz. protokol o určení vnějších vlivů instalovaný výkon

Celá instalace je provedena pod omítkou.



KRESLIL	Jiří Květoň	VED.PROJEKTU:	Jiří Květoň	 Amperprojekt s.r.o. Sídlo: nám. Přátelství 1518/2, 102 00 Praha 10 IČO: 24743542 / DIČ: CZ 24743542 Tel: +420 776 64 038 E-mail: info@amperprojekt.cz www.amperprojekt.cz	
VYPRACOVAL:	Jiří Květoň	KONTROLOVAL:	Ing. Petr Bilí	STUPEŇ:	Projekt stavby
ZODP.PROJEKTANT:	Jiří Květoň	SCHMALL:		ZMĚNA :	
INVESTOR:	Střední škola technická a zemědělská p.o., U Jezu 7, Nový Jičín, 741 01			MĚŘÍTKO	1:50
STAVBA:	Střední škola technická a zemědělská p.o., U Jezu 7, Nový Jičín, 741 01			ARCH.ČÍSLO	POŘ.ČÍSLO
OBJEKT:	Rekonstrukce elektroinstalace v HBS			F1.42-195	03
SOUBOR:	F1.42 – Elektroinstalace silnoproud – 2.etapa				
NÁZEV VKR.	SVĚTELNÁ INSTALACE				
				1.pp	