





Rozváděč:	
Poloha:	POD omítkou (3-dílný systém)
Stupeň krytí:	IP30, Požární klasifikace EW 60 DP1 (D1)
Dveře:	Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkem, jednokřídlé
Vnější rozměry: (Šířka x Výška x Hloubka)	835 x 760 x 247 mm
Vnitřní rozměry: (Šířka x Výška)	720 x 650 mm
Výklenek: (Šířka x Výška x Hloubka)	810 x 735 x 240 mm
Podstavec:	Žádný
Vnitřní členění:	Jeden rám šířky 720mm.
Konstrukce:	POD omítkou (3-dílný systém)

POZNÁMKA

Síť : 3 PEN~ 50 Hz, 400V/

OCHRANA PŘED NEB.DOTYK.NAPĚTÍM DLE ČSN 33 2000-4-41: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM
edice 2 POSPOJOVÁNÍM
Vnější vlivy dle ČSN 33 2000 3: : viz. protol o určení vn

Instalovaný výkon 31 kW

KRESLIL	Jiří Květoň	VED.PROJEKTU:	Jiří Květoň
VYPRACOVAL:	Jiří Květoň	KONTROLOVAL:	Ing. Petr Bill
ZODP.PROJEKTANT:	Jiří Květoň	SCHVÁLIL:	

amperpro
Amperprojekt s.r.o.
Sídlo: nám. Přátelství 1518/2, 102
IČO: 24743542 // DIČ: CZ 24743542
Tel: +420 777 164 388
E-mail: jirakvetoni@amperprojekt.
www.amperprojekt.cz

INVESTOR: Střední škola technická a zemědělská p.o., U Jezu 7, Nový Jičín, 741 01

STAVBA: Střední škola technická a zemědělská p.o., U Jezu 7, Nový Jičín, 741 01

OBJEKT: Rekonstrukce elektroinstalace v HBŠ

SOUBOR: F1.42 – Elektroinstalace silnoproud – 2.etapa M.Č.11

NÁZEV VÝKR. ROZVADĚČ R-6 1.NP

DATUM:
STUPEŇ:
ZMĚNA :
MĚŘÍTKO
ARCH.ČÍSLO F1.42-207
POŘ