

ODPOVĚDI NA VZNESENÉ DOTAZY K VÝZVĚ K PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK (veřejná zakázka malého rozsahu)

Název zakázky:	Úprava vstupu – Střední škola technická a zemědělská Nový Jičín
Zadavatel:	Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace
Druh výběrového řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
Vyhlášeno dne:	29. dubna 2021

Dotaz 1) PD uvažuje použít betonovou dlažbu 600/400/40 mm tryskanou v pískové barvě, položkový rozpočet však uvádí dlažbu 300/300/50 mm v přírodní barvě. Která varianta platí?

PLATÍ VYSPECIFIKOVANÁ VARIANTA BETONOVÉ TRYSKANÉ DLAŽBY V PÍSKOVÉ BARVĚ 600x400x40mm, TEXT POLOŽKY BYL OBECNÝ Z ROZPOČTOVÉHO PROGRAMU A JE V PŘÍLOŽENÉM UPRAVENÉM VÝKAZU VÝMĚR UPRAVEN.

Dotaz 2) Jak ocenit položky č. 41–44? Zadávací dokumentace neobsahuje žádné samostatné rozpočty.

ROZHODNUTÍM ZADAVATELE TYTO POLOŽKY NEJSOU ZAHRNUTY DO ZAKÁZKY. V PŘÍLOŽENÉM UPRAVENÉM SOUBORU JSOU POLOŽKY 41–44 VYPUŠTĚNY.

Dotaz 3) V PD se píše o nutnosti vytýčení stávajících inženýrských sítí a jejich ochranu dělenými chráničkami. V rozpočtu však chybí položka, která by toto oceňovala.

VE VÝKAZU VÝMĚR JE DOPLNĚNA POLOŽKA VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ. OCHRANA SDĚLOVACÍCH SÍTÍ V DÉLCE 18bm JE OBSAŽENA V POLOŽCE č.3.

Příloha: aktualizovaný soubor přílohy č. 5 výzvy - zadání (rozpočet).

3. května 2021

PaedDr. Bohumír Kusý, ředitel